

Pomieszczenie	Norma	Natężenie oświetlenia (lx)	UGR (Wskaźnik oślnienia)	Ra (Oddawanie barw)	Uwagi	Równomierność Uo
Sale lekcyjne	PN-EN 12464-1	500	<19	>80	Oświetlenie równomierne	>0,6
Sale artystyczne , rys. techniczny		750	<19	>90		>0,7
Sale komputerowe (biurka komputerowe)	PN-EN 12464-1	300	<19	>80	Zalecane oświetlenie pośrednie	>0,6
Sale gimnastyczne	PN-EN 12464-1	300	<22	>80	Minimalne wymagania dla sportów rekreacyjnych	>0,6
Tablice	PN-EN 12464-1	500	<19	>80	Dobre oświetlenie dla czytelności	>0,7
Biblioteki (czytelnia)	PN-EN 12464-1	500	<19	>80	Oświetlenie dla miejsc czytania	>0,6
Biblioteki (regaly)	PN-EN 12464-1	200	<19	>80	Zapewnienie równomierności	>0,6
Pokoje nauczycielskie	PN-EN 12464-1	300	<19	>80	Oświetlenie do pracy biurowej	>0,6
Gabinety	PN-EN 12464-1	500	<19	>80	Dobre warunki do pracy	>0,6
Korytarze	PN-EN 12464-1	100	<25	>80	Minimalne wymagania dla komunikacji	>0,4
Schody	PN-EN 12464-1	150	<25	>80		>0,4
Stołówki	PN-EN 12464-1	200	<22	>80	Tworzenie komfortowej atmosfery	>0,6
Kuchnie	PN-EN 12464-1	500	<22	>80	Mocne oświetlenie dla bezpieczeństwa	>0,6
Łazienki/Toalety	PN-EN 12464-1	200	<25	>80	Ochrona przed wilgocią (IP44 w strefie 2)	>0,4
Oświetlenie awaryjne (drogi ewakuacyjne)	PN-EN 1838	1	-	-	Minimalne wymagania dla bezpieczeństwa	-
Szatnie		200	<=25	>=80		0,4
Świetlica		300/500	<=19	>=80		0,6